

SEB Ristrutturazione dell'edificio della scuola elementare di Bioggio**Risposte alle domande tecniche pervenute entro il 31.01.2018****Concorso opere da impianti sanitari
(CCC145 + 251 + 253 + 254 + 255 + 259)**

1. Le tubazioni da pressare per il sanitario 1.4401 si posso sostituire con il tubo 1.4521
 - a. *Le condotte in acciaio inossidabile 1.4521 sono nel caso in esame da considerare come non equivalenti alle condotte in acciaio inossidabile 1.4401, per questa ragione la sostituzione del materiale richiesto nel bando di concorso non è ammessa.*

Bioggio, 1 febbraio 2018 / wm